ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GARAŻU NR 4 – RG4:





Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa: izolacja części czynnych i obudowy,
- przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania,
- uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe RCD.

Układ sieci:
TN–S

Aparaturę zabudować w rozdzielnicy wnękowej na 24 moduły (2x12).
Stosować aparaturę i osprzęt firmy Eaton, Hager, Legrand lub Schrack.

nazwa opracowania:	BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI KAMIENIEC WROCŁAWSKI			
inwestor:	Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o Ratowice, ul. Wrocławska 111			
adres inwestycji:	KAMIENIEC WROCŁAWSKI, ul. Strachocińska 4 dz. nr 197/1, obręb 0007 Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica, woj. dolnośląskie			
jednostka projektowa:	AG–PROJEKT Aleksander Bobowski ul. Etnografów 11, 51–220 Wrocław			
projektant: mgr inż. MICHAŁ MADEŁA	nr uprawnień: 151/DOŚ/13	specjalność: instalacyjna do projektowania bez ograniczeń	podpis:	
sprawdzający: mgr inż. RAFAŁ GRUDZIAK	nr uprawnień: 149/DOŚ/13	specjalność: instalacyjna do projektowania bez ograniczeń	podpis:	
skala rysunku: ***	tytuł rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNICY RG4 LOKALIZACJA – GARAŻ NR 4		data: 12. 2018 branża: elektryczna faza: PW nr rysunku: AB 18019–IE–009–0	

A3