ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GARAŻU NR 2 – RG2:





Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa: izolacja części czynnych i obudowy,
- przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania,
- uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe RCD.

Układ sieci:
TN–S

Aparaturę zabudować w rozdzielnicy wnękowej na 36 modułów (3x12).
Stosować aparaturę i osprzęt firmy Eaton, Hager, Legrand lub Schrack.

nazwa opracowania:	BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO WIELOSTANOWISKOWEGO I ZBIORNIKA NA ODPADY W MIEJSCOWOŚCI KAMIENIEC WROCŁAWSKI
inwestor:	Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o Ratowice, ul. Wrocławska 111
adres inwestycji:	KAMIENIEC WROCŁAWSKI, ul. Strachocińska 4 dz. nr 197/1, obręb 0007 Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica, woj. dolnośląskie
jednostka projektowa:	AG–PROJEKT Aleksander Bobowski ul. Etnografów 11, 51–220 Wrocław

projektant:	nr uprawnień:	specjalność:	podpis:
mgr inż. MICHAŁ MADEŁA	151/DOŚ/13	instalacyjna do projektowania bez ograniczeń	
sprawdzający:	nr uprawnień:	specjalność:	podpis:
mgr inż. RAFAŁ GRUDZIAK	149/DOŚ/13	instalacyjna do projektowania bez ograniczeń	

skala rysunku:	tytuł rysunku:	data:	branża:	faza:
***	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG2 LOKALIZACJA – GARAŻ NR 2	12. 2018	elektryczna	PW
		nr rysunku: AB 18019–IE–007–0		

A3