

zakres opracowania

istniejące elementy budynku

projektowane elementy budynku

OZNACZENIA:

- 2 gniazdo wtykowe podwójne IP20
- gniazdo wtykowe pojedyńcze IP20
- gniazdo szczelne min. IP44
- 2x gniazdo wtykowe MOZAIC IP20
- 2d gniazdo wtykowe DATA IP20
- gniazdo 2xRJ45 UTP kat.6
- CSP Centrala sygnalizacji pożaru

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1. PIĘTRO

1.01	KLATKA SCHODOWA	12,89m²
1.02	KORYTARZ	8,27m²
1.03	BIURO	20,59m²
1.04	BIURO	24,81m²
1.05	KORYTARZ	9,20m²
1.06	BIURO	13,46m²
1.07	BIURO	13,11m²
1.08	PRZEDSIONEK	3,80m²
1.09	WC	2,28m²
1.10	BIURO PODAWCZE	11,56m²
1.10a	POMIESZCZEIE NA SERWER	1,68m²
1.11	KORYTARZ	16,59m²
1.12	KOTŁOWNIA	7,31m²
1.13	WC	1,72m²
1.14	WC	1,72m²
1.15	BIURO	17,71m²
1.16	BIURO	25,56m²
1.17	BIURO	17,89m²
		210,15m²

Lista opraw

1 OPRAWA PRATO LED 600X600 26W 4000K NT
2 OPRAWA LED 407x407 MPRM 4000K
3 OPRAWA LED 407x407 MPRM 4000K (AW)

Oprawa ewakuacyjna Safe LED I 1W z modułem awaryjnym 1h jednostronna.
Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY POJEDYŃCZY
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SWIECZNIKOWY

TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	marzec 2020
PROJEKTANT inst.elektryczne	mgr inż. Barbara Majchrzak upr.proj.w specj. elekt. nr 98/88/UW	
SPRAWDZAJĄCY inst.elektryczne	mgr inż. Alina Faliszewska upr.proj.w specj. elektr. nr 220/92/UW	

MACIEJ WOŚ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
51-152 Wrocław, pl. M.J.Piłsudskiego 9/3 tel. 601 87 33 70; mail: maciej.wos@onet.pl

OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZKG W RATOWICACH		
ADRES INWESTYCJI	Ratowice, ul. Wrocławska 111, dz.nr 153/1, obręb: 0012 Ratowice, gmina Czernica, AM-1		
NAZWA RYSUNKU	RZUT 1. PIĘTRA-INSTALACJE ELKTRYCZNE	skala 1:100	nr rysunku E3