

I PIĘTRO
POM. 1/10 BIURO PODAWCZE

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	
CSP	Centrala sygnalizacji pożaru JEDNOPĘTLOWA
	Czujka optyczna dymu
	Czujka wielodetektorowa (optyczno–termiczna)
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Sygnalizator akustyczny z funkcją optyczną
Z	Zasilacz certyfikowany 230V/24V z atestem CNBOP
x2	Moduł 2 wejścia/2 wyjścia

UWAGI:

1. OBIEKT ZGK BEZ MONITORINGU ZEWNETRZNEGO
2. ZASILANIE CENTRALI SSP SPRZED WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO
3. ZASILANIE CENTRALI SSP PRZEWODEM HDGs3x2,5

TEMAT	PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	kwiecień 2020
PROJEKTANT elektryczna	mgr inż. Barbara Majchrzak upr.proj. nr 98/88/UW	
SPRAWDZAJĄCY elektryczna	mgr inż. Alina Faliszewska upr.proj. nr 220/92/UW	
MACIEJ WOŚ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 51-152 Wrocław, pl. M.J.Piłsudskiego 9/3 tel. 601 87 33 70; mail: maciej.wos@onet.pl		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZKG W RATOWICACH	
ADRES INWESTYCJI	Ratowice, ul. Wrocławska 111, dz.nr 153/1, obręb: 0012 Ratowice, gmina Czernica, AM-1	
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT NSTALACJI SSP	skala / nr rysunku: SSP4