

Zmiany i uzupełnienia do opisu instrukcji eksploatacji SUW po modernizacji w 2004 roku

1. Właścicielem SUWu i ujęcia jest ZGK Czernica Sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.
2. Obecnie w układzie ujęciowym jest 6 studni głębinowych.
3. Obecnie mieszacze wodno – powietrzne przed 1 stopniem filtracji szt 4. Napowietrzacze tylko przed 1wszym stopniem.
4. Obecnie sprężarka bezolejowa AIRPOL SRK5 Q=26,4 m³/h.
5. Filtry 1 i 2 stopnia Ø 1800 4 sztuki na każdy stopień.
6. Rurociągi technologiczne wewnątrz budynku z PE.
7. Proces płukania odbywa się ręcznie, bez automatyki.
8. Wydajność SUW zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-prawnym.
9. Obecnie na SUW zainstalowano 9 pomp sieciowych. W automacie pracuje 6 pomp sieciowych, 3 jako zestaw rezerwowy.