

„Budowa sieci wodociągowej na działce nr 309/618 w ulicy Cyprysowej, na działce nr 309/665 w ulicy Jeżynowej oraz na działce nr 309/671 w ulicy Borowej w Nadolicach Wielkich”:

Pytanie:

Czy zamawiający wyrazi zgodę wykonać wodociąg metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rury wzmocnionej RC?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rury wzmocnionej RC.

PREZES ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.


Adam Drzazga
(3)