



# WÓJT GMINY CZERNICA

Czernica, 01.08.2023r.

GPI.7012.58.2023.NK

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o.  
ul. Wrocławska 111  
55-003 Ratowice**

**Dotyczy: uzgodnienia trasy sieci wodociągowej w zakresie jej lokalizacji w pasie drogowym dróg gminnych położonych na działkach nr 309/665 (ul. Jeżynowa), 309/618 (ul. Cyprysowa), 309/671 (ul. Borowa) w miejscowości Nadolice Wielkie.**

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Urzędu Gminy Czernica w dniu 11.05.2023 roku i został zarejestrowany pod numerem 9668.2023.P (uzupełniony w dniu 01.08.2023r.), uzgadniam trasę sieci wodociągowej w zakresie jej lokalizacji w pasie drogowym dróg gminnych położonych na działkach nr 309/665 (ul. Jeżynowa), 309/618 (ul. Cyprysowa), 309/671 (ul. Borowa) w miejscowości Nadolice Wielkie, *na następujących warunkach:*

1. Budowę sieci wodociągowej w m. Nadolice Wielkie należy wykonać zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
2. Roboty budowlane należy wykonywać w taki sposób, aby minimalizować uszkodzenia nawierzchni jezdni.
3. **Prace budowlane w obrębie skrzyżowania ul. Jeżynowej (dz. nr 309/665) i ul. Cyprysowej (dz. nr 309/671), należy zrealizować przed planowaną budową drogi.**
4. Przejścia poprzeczne pod drogami gminnymi należy wykonać pod kątem prostym, bez naruszania konstrukcji jezdni metodą bezrozkopową. Długość rur osłonowych, ma być równa szerokości pasa drogowego lub zjazdu. Rurę należy umieścić na głębokości min 1,2m licząc od nawierzchni jezdni do górnej krawędzi rury.
5. Do czasu modernizacji drogi, dopuszcza się wykonanie wykopu otwartego, pod warunkiem naprawy konstrukcji jezdni w następującej technologii:
  - a) jezdnia- należy naprawić z użyciem kruszywa granitowego łamanego o frakcji 0-63mm, grubości min. 20cm po zagęszczeniu, łącznie z wymianą gruntu w wykopie i szerokości wynikającej z szerokości wykopu, obustronnego klina odłamu o szerokości 0,5m i obustronnych zakładek po 15 cm dla każdej z warstw,
  - b) pobocze należy naprawić z użyciem kruszywa granitowego o frakcji 0/63mm o grubości min. 10cm po zagęszczeniu i szerokości wynikającej z szerokości wykopu, obustronnego klina odłamu o szerokości 0,5m i obustronnych zakładek po 10 cm z każdej strony końca klina odłamu z zachowaniem odpowiednich spadków.
6. **Odtwarzanie uszkodzonych elementów konstrukcji drogi musi wykonać podmiot (specjalizujący się w robotach drogowych, posiadający niezbędny sprzęt i doświadczenie) zatwierdzony przez zarządcę drogi.**
7. Rurę planowanej sieci wodociągowej na ul. Cyprysowej od strony ul. Jeżynowej, wzdłuż dz. nr 309/725 należy posadowić na głębokości minimum 2,2m od obecnej niwelety terenu.
8. Rurę planowanej sieci wodociągowej na ul. Cyprysowej (odcinek od dz. nr 309/638 do połączenia z drogą ul. Borową), należy posadowić na głębokości minimum 2,2m od obecnej niwelety terenu.
9. Do wykonania robót naprawczych należy używać materiałów nowych lub rozbiórkowych nieuszkodzonych i niezanieczyszczonych.
10. Dla robót budowlanych należy uzyskać zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu/projekt zabezpieczenia robót dokonane przez właściwy organ zarządzający ruchem.
11. W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić utrzymanie czystości na terenie pasa drogowego. ***Nie należy składować odkładu z wykopów na jezdni, gdyż powoduje to jej degradację. W przypadku składowania odkładu z wykopów na jezdni wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo naprawiać jezdnię, na której nie prowadził wykopów w zakresie wskazanym przez Zarządcę drogi.***
12. Po zakończeniu robót budowlanych w miejscach wykopów w obrębie pasa drogowego grunt należy zagęścić mechanicznie warstwami co 20cm, zwracając szczególną uwagę na stopień zagęszczenia gruntu. Wskaźnik zagęszczenia –  $I_s = 1,0$ .



## WÓJT GMINY CZERNICA

13. Po zakończeniu robót należy przedstawić wyniki badań laboratoryjnych wskaźników zagęszczenia gruntu wg normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne – ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagane współczynniki zagęszczenia gruntu po robotach rozkopowych.
14. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
15. Inwestor jest zobowiązany do usunięcia odkształceń pasa drogowego i wad technicznych zajmowanego odcinka pasa drogowego, spowodowanych niewłaściwym wykonaniem robót w okresie 2 lat od dnia udostępnienia dla ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. W przypadku nie wykonania naprawy, zostanie ona wykonana na koszt Inwestora.
16. Jeżeli budowa, przebudowa, lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia lub obiektu, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia lub obiektu.
17. **Niniejsze uzgodnienie obowiązuje przez okres dwóch lat od jego wydania i wygasa po ich upływie.**
18. Niedopełnienie warunków określonych w niniejszym uzgodnieniu, skutkuje stwierdzeniem jego wygaśnięcia.

### POUCZENIE

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:
  - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych od Starosty Powiatu Wrocławskiego, z wyjątkiem robót prowadzonych zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.)
  - b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia,
2. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku dokonania czynności formalno-prawnych wynikających z odrębnych przepisów prawnych.
3. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego. O wydanie decyzji/ zezwolenia należy wystąpić do Zarządcy drogi tj. Wójta Gminy Czernica załączając stosowne dokumenty oraz projekt **organizacji ruchu (zabezpieczenia robót)** podając **termin wykonywania robót**.
4. Za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę.
5. Roboty ziemne nie mogą być wykonywane w okresie mrozów. Prace należy wykonywać według normy PN-S-02205:1998 *Drogi samochodowe. Roboty ziemne*.
6. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, utrzymanie obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy do ich posiadaczy. Wójt Gminy Czernica informuje, że odpowiedzialność odszkodowawcza za niedopełnienie tych obowiązków spoczywa wyłącznie na właścicielu lub posiadaczu urządzenia.
7. Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z budową urządzeń będących przedmiotem uzgodnienia, w myśl ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zm.).

Odebrał

Z up. WÓJTA  
Zastępca Kierownika Referatu  
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji  
Robert Makiela

#### Załącznik:

Plan sytuacyjny w skali 1:500 (2 sztuki)

#### Sprawę prowadzi:

Natalia Kuźmińska referent ds. infrastruktury drogowej, tel.502-735-453